



Akkreditáció/Accreditation



ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK
VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA

Testing Station for Explosion Proof
Equipment

Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4.
tel/fax: 36 1 250 1720
E-mail: bkiex@elender.hu



(1) *Megfelelőségi Tanúsítvány / Certificate of Conformity*

(2) **BKI** Nr. Ex-01. D. 095 X

(3) A tanúsított villamos gyártmány megnevezése / This certificate is issued for the electrical apparatus:

Szelepezérlő elektromágnesek / Solenoid valves

Típusa / Type:

K 058

(4) Gyártó / Manufactured by:

**GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG
D-32602 Vlotho
Im Meisenfeld 1
Germany**

Tanúsításra benyújtotta / Submitted for certification by:

Gyártó / Manufacturer

- (5) A villamos gyártmány és annak változatai a jelen tanúsítvány vonatkozó pontjában vannak feltüntetve. / This electrical apparatus and any acceptable variation thereto are specified in the Schedule to this Certificate and the documents therein referred to.
- (6) A **BKI** ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása a Magyar Kormány illetékes minisztériuma, a Gazdasági Minisztérium által kibocsátott 17/2000 (VI.9.) GM rendelettel módosított 25/1996. (IV.17.) IKM rendelete és a 004/1999. (X.25.) GM kijelölés alapján tanúsítja, hogy a fent megnevezett gyártmány megfelel az alábbi harmonizált Európai Szabványok követelményeinek / **BKI** ExVÁ Testing Station for Explosion Proof Equipment Company Limited in accordance with Decree 25/1996. (IV.17.) IKM of the competent ministry of Hungarian Government, the Ministry of Economical Affairs modified by Decree 17/2000 (VI.9.) and designated by publication 004/1999. (X.25.), certifies that apparatus has been found to comply with harmonised European Standards:

MSZ EN 50014:1992; MSZ EN 50028:1992

Ez a tanúsítvány csak a maga egészében és változatlan formában használható fel. /
This certificate may be reproduced only in its entirety and without changes.





Nr. Ex-01. D. 095 X
Megfelelőségi Tanúsítvány/Certificate of Conformity

Lapszám: 2/6

és a vizsgálat eredményeit az alábbi nyilvántartási számú bizalmas vizsgálati dokumentáció tartalmazza /
and has successfully met the examination and test requirements recorded in confidential report number:

R-070-01 (S-023-00)

- (7) A tanúsított villamos gyártmány védelmi jele / The apparatus marking shall include the code:

EEx m II T4, T5 v. T6
 $T_{\text{körny}} = - 20 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots + 50 \text{ }^{\circ}\text{C} / T_{\text{amb}} = - 20 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots + 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- (8) A tanúsított villamos gyártmány gyártója felelős, hogy az megfeleljen a jelen tanúsítványban megadott jellemzőknek és ennek megfelelő "Darabvizsgálati Igazolás"-sal rendelkezzen. /
The manufacturer of the electrical apparatus referred to in this certificate, has the responsibility to ensure that the apparatus conforms to the specification laid down in the Schedule to this certification and has satisfied routine verifications and tests specified therein.
- (9) A tanúsítvány érvényességi határideje / Validity: **2003. 06. 30.**

Budapest, 2001. 03. 09.




Hankó János
Igazgató / Director



Ez a tanúsítvány csak a maga egészében és változatlan formában használható fel. /
This certificate may be reproduced only in its entirety and without changes.

